



校正証明書

依頼者名 株式会社
依頼者住所 県 市 町 - -
品名 振動ピックアップ
型式・機器番号 PV-00、00000

製造者名 リオン株式会社

校正項目 電荷感度
校正方法 ワーキングスタンダード（振動ピックアップ）による比較校正
リオン（株）「JCSS校正手順」による

校正時環境 温度：23 ± 5 、湿度：50 % ± 25 %
校正年月日 ****年**月**日
校正実施場所 東京都国分寺市東元町 3-20-41

校正結果は次頁に示すとおりであることを証明します。

発行日 ****年**月**日

東京都国分寺市東元町 3-20-41

リオン株式会社

環境機器事業部

品質保証室長



- ・この証明書は、計量法第 144 条（第一項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・リオンは、JIS Q17025（ISO/IEC17025:2005）に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC（国際試験所認定協力機構）及び APLAC（アジア太平洋試験所認定協力機構）の MRA（相互承認）に加盟している IAJapan に認定された校正機関によって発行されています。この校正結果は ILAC/APLAC の MRA を通じて、国際的に受入可能です。

校正結果

1. 電荷感度

周波数(Hz)	設定加速度 (m/s ²)	校正値 (pC・s ² /m)	*拡張不確かさ (%)
20	10	6.336	2.0
25	10	6.302	2.3
31.5	10	6.281	2.4
40	10	6.257	1.6
50	10	6.236	1.5
63	10	6.218	1.5
80	10	6.197	1.5
100	10	6.183	2.4
125	10	6.170	3.2
160	10	6.145	1.6
200	10	6.136	2.6
250	10	6.123	1.7
315	50	6.097	1.5
400	50	6.085	3.8
500	50	6.071	3.8
630	50	6.048	1.3
800	50	6.037	1.3
1000	100	6.028	1.3
1250	100	6.020	1.4
1600	100	6.004	1.8
2000	100	5.993	2.4
2500	100	5.995	3.1
3150	100	6.027	1.9
4000	100	6.038	2.4
5000	100	6.123	3.6
6300	100	6.239	3.9
8000	150	6.419	2.7
10000	200	6.949	3.9

*信頼の水準 約 95 %と推定される区間 包含係数 $k=2$

校正結果は校正時環境条件下における校正値です。

校正の条件

1. 標準となる計量器として使用した振動ピックアップ及び電荷増幅器

ピックアップ (ワーキングスタンダード)

型 式 8002K
製造番号 0000000

電荷増幅器

型 式 UV-15
製造番号 00000000

2. 校正器物 (振動ピックアップ) と組み合わせた電荷増幅器

型 式 UV-15
製造番号 00000000

3. 測定条件

取り付けトルク : 2 N・m
加振方向 : 鉛直
ピックアップ筐体温度 : 23 ± 5

以上

SAMPLE